

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI
DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
SIMOG gara n. 7928821**

Si segnala che, così come indicato chiaramente nel Disciplinare di gara all'art. 2.2 "Chiarimenti", che era possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre le ore 12:00 del 1/12/2020.

Inoltre, lo stesso articolo, prevedeva che, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 03/12/2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SUA-RB, all'indirizzo internet <https://www.sua-rb.it/N/G00282>.

Con i chiarimenti n.1 del 17.11.2020, n.2 del 23.11.2020, n.3 del 02.12.2020 e n.4 del 03.12.2020, questa Stazione Appaltante ha provveduto a dar riscontro a tutti i chiarimenti proposti.

Risulta però pervenuta una richiesta di precisazione, veicolata in data 03.12.2020 e pertanto fuori termine secondo i dettami dell'art. 2.2, primo periodo, del Disciplinare di gara.

Al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza delle modalità di partecipazione alla procedura, si ritiene però opportuno dare riscontro alla richiesta di chiarimento.

QUESITO 11 - (prot. n. 231204 del 03/12/2020)

Facciamo rilevare che nella risposta al quesito n. 7 del chiarimento n. 3 viene riportato: "...TITOLO indicato 10%, potrà ritenersi accettabile in valore percentuale pari a 9,5 +o- 5..." Riteniamo che lo scostamento del titolo rispetto al 9,5%, riportato come 5%, sia un refuso e sia da intendersi 0,5%. Potete confermare tale nostra supposizione estremamente importante per la garanzia di qualità del prodotto che si andrà ad offrire?

Risposta

Si conferma che trattasi di refuso e la percentuale va intesa come 9,5 +o- 0,5.